



VERBALE DELLA COMMISSIONE STRUTTURE

Riunione del 19/06/2024

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. ESAME RICHIESTE PARERI**
- 2. ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI**
- 3. ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON ANCE IN TEMA DI COLLAUDI STRUTTURALI**
- 4. EVENTUALE AVANZAMENTO LINEE GUIDA "IL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE"**
- 5. VARIE ED EVENTUALI**

PRESENTI

- BISCARO ENRICO
- DEI SVALDI ANDREA
- GAJO MAURO
- PAGNAN ALESSANDRO
- SCOTTA ROBERTO
- STEFANO SANDRO

VERBALE:

La riunione si apre alle ore 18:00

1. Esame richieste pareri

Non risultano pervenute richieste di pareri dalla precedente riunione.

2. Organizzazione corsi formativi

Si rimane in attesa di eventuali ulteriori proposte da promuovere.

3. Organizzazione incontro con ANCE in tema di Collaudi Strutturali

Sulla base anche di quanto emerso nella riunione svoltasi nel mese di maggio la commissione Strutture si rende disponibile a dare supporto nell'eventualità di voler portare avanti un incontro con ANCE in tema di Collaudi Strutturali. Si propone ai membri della commissione di ragionare su come strutturare l'evento affinché abbia un taglio corretto sia per professionisti che per imprese. Qualora di interesse la proposta sarà affrontata nelle prossime riunioni.

4. Eventuale avanzamento Linee Guida "Il Piano di Manutenzione delle Strutture"

Non risultano avanzamenti sul tema. Si rimanda lo stesso alle prossime riunioni

5. Varie ed eventuali;

Si provvede a dare risposta ad un quesito giunto alla Commissione Strutture.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

“Ho impostato una pratica di calcolo per la sostituzione di un solaio in legno con un analogo solaio in legno di un edificio in muratura dichiarandola come “INTERVENTO LOCALE” ai sensi del punto 8.4.2 delle NTC2018. Per tale tipo di intervento non è richiesta la redazione del certificato di collaudo statico e quindi nemmeno la figura del collaudatore statico. La pratica si conclude infatti con la redazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. delle strutture.

Per la medesima pratica, ai fini del superbonus, ho redatto l'ALLEGATO B producendo l'asseverazione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, e successive modificazioni, con metodo semplificato dimostrando il passaggio di una classe. Ora mi viene richiesto di far compilare l'ALLEGATO B2, cioè l'attestazione del collaudatore statico che, appunto non c'è.

Come comportarsi in questo caso? Chi deve compilare l'ALLEGATO B2?

“Premesso:

- che un Intervento Locale, per la definizione che viene data nelle NTC2018, è un intervento che lascia inalterata la sicurezza sismica dell'edificio, e quindi non può comportare il passaggio di una classe di rischio sismico,

e quindi vi è una discrepanza fra la definizione di “Intervento Locale” e la possibilità data attraverso il metodo semplificato di aumentare la classe sismica dell'edificio;

- Che ai fini del superbonus non è necessario il salto di una classe sismica

Ciò premesso, il suggerimento che possiamo dare è il seguente:

- Se possibile nel certificato B1 si eviti di dichiarare l'aumento di una classe sismica, al fine di non dover incorrere nell'obbligo di nomina di un collaudatore. In ogni caso la sostituzione del solaio in legno, meglio ancorato alle murature esistenti e magari anche più rigido sarebbe comunque incentivabile con gli interventi “super-sisma-bonus”;
- Il certificato B2, se richiesto, può essere compilato dal progettista dichiarando che, essendo l'intervento di tipo locale, non è prevista la nomina del collaudatore”.

Non emergono altri punti da affrontare.

La riunione si chiude alle ore 18:45

Il Segretario

Ing. Gessica Furlan

Il Referente

Ing. Roberto Scotta